




PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de



Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0298

In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Notausgangstürverschluss Einsteckschloss DT700/710

Artikelnummer: 917.81.7xx bzw. 917.84.7xx
mit Drückerbeschlägen Häfele DT700/710

weitere Artikelnummern siehe Produktmatrix

Ausführung: Typ A

auf den Markt gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

Häfele GmbH & Co. KG

Adolf-Häfele-Straße 1
D-72202 Nagold

und produziert in der Produktionsstätte

Sphinx Electronics GmbH & Co. KG

Tullastraße 3
D-79341 Kenzingen

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

EN 179:2008

im Rahmen des Systems 1 für die Leistung laut den Angaben in diesem Zertifikat angewendet werden, und dass

die Leistung des Bauprodukts als beständig bleibend bewertet wird.

Produkt Klassifizierungsschlüssel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	7	6	B	1	3	4	2	A	B/D

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **26. August 2015** ausgestellt und bleibt gültig, bis entweder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit oder die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich verändert werden, oder bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgenommen wird.

Stempel Zertifizierungsstelle

D-Velbert, 12. Dezember 2017

Dieses Zertifikat hat insgesamt 7 Seiten.



Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Leiter der Zertifizierungsstelle



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de



1309


Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0298

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Fähigkeit zur Freigabe (von Türen in Fluchtwegen) Freigabefunktion Betätigung zur Freigabe Konstruktion des Drückers Zweiflügelige Tür Vorstehende Kanten und Ecken Einbau des Drückers Überstand des Bedienelements Betätigungsfläche des Bedienelements Freies Ende des Drückers Betätigungsabstand des Drückers Prüfstab Betätigung zur Freigabe mittels Stoßplatte Erreichbarer Zwischenraum Freie Bewegung der Tür Nach oben verlaufende Treibriegelstangen Sperrgegenstände Maße des Sperrgegenstands Maße und Masse der Tür Äußere Zugangsvorrichtung Freigabekräfte Anforderung an die Sicherheit (Einbruchschutz)	4.2.1	keine	$\leq 1 \text{ s}$ bestanden Typ A: bestanden NPD $\geq 0,5 \text{ mm}$ Typ A ($X \geq 120 \text{ mm}$; $Z \leq 150 \text{ mm}$) Klasse 2 ($W \leq 100 \text{ mm}$) $V \geq 18 \text{ mm}$ $U \geq 40 \text{ mm}$; $W \leq 100 \text{ mm}$; $\alpha \leq 30^\circ$ Typ A (Prüfblock) bestanden NPD 20 mm bestanden NPD bestanden NPD $\leq 1320 \text{ mm}$ Breite, $\leq 2520 \text{ mm}$ Höhe, Türmasse Klasse 6 $\leq 200 \text{ kg}$ bestanden Typ A ($\leq 70 \text{ N}$) Klasse 4 (3000N)



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de



Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0298

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (für Türen in Fluchtwegen) Korrosionsbeständigkeit Temperaturbereich Abdeckungen für Treibriegelstangen Schmierung Verschlusskraft Dauerfunktionstüchtigkeit Widerstand des Bedienelements gegen Missbrauch Widerstand der Treibriegelstange gegen Missbrauch Abschlussuntersuchung	4.2.1	keine	Klasse 3 (96 h, ≤ 100 N Typ A) Betätigungskraft bei -10°C und $+60^{\circ}\text{C}$ ≤ 50 % der gemessenen Betätigungskraft bei $+20^{\circ}\text{C}$ NPD 20.000 Zyklen ≤ 50 N Anwendungsbereich der Tür Klasse B/D: 200.000 Zyklen / Klasse 7 500 N und 1000 N NDP Typ A: ≤ 70 N
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen) Verschlusskraft	4.2.1	keine	≤ 50 N



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de



1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0298

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen) Dauerfunktionstüchtigkeit Verschlusskraft	4.2.1	keine	Anwendungsbereich der Tür B/D: 200.000 Zyklen, Klasse 7 ≤ 50 N
Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	Klasse B Prüfbericht Nr. DMT-DO-50-229-002 vom 29.06.2015, DMT GmbH & Co. KG, 49762 Lathen
Gefährliche Substanzen	4.1.29 Anmerkung 2 in ZA.1	keine	bestanden: Der Hersteller erklärt, dass das Produkt keine gefährlichen Stoffe enthält oder freisetzt, die die in den europäischen Normen und in nationalen Vorschriften festgelegten Höchstwerte überschreiten.




Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Leiter der Zertifizierungsstelle



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de



1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0298

Produktmatrix:

Produktbezeichnung:	DT700/710 Einsteckschloss Dornmaß 55 mm und 65 mm
----------------------------	--

 DT700/710 DIN L Dornmaß: 55 Stulp: 20 Auswärts	 DT700/710 DIN L Dornmaß: 55 Stulp: 20 Einwärts	 DT700/710 DIN R Dornmaß: 55 Stulp: 20 Auswärts	 DT700/710 DIN R Dornmaß: 55 Stulp: 20 Einwärts
Art. Nr. 917.81.730 / 917.81.735	Art. Nr. 917.81.710 / 917.81.715	Art. Nr. 917.81.740 / 917.81.745	Art. Nr. 917.81.720 / 917.81.725
 DT700/710 DIN L Dornmaß: 65 Stulp: 20 Auswärts	 DT700/710 DIN L Dornmaß: 65 Stulp: 20 Einwärts	 DT700/710 DIN R Dornmaß: 65 Stulp: 20 Auswärts	 DT700/710 DIN R Dornmaß: 65 Stulp: 20 Einwärts
Art. Nr. 917.81.731 / 917.81.736	Art. Nr. 917.81.711 / 917.81.716	Art. Nr. 917.81.741 / 917.81.746	Art. Nr. 917.81.721 / 917.81.726
 DT700/710 DIN L Dornmaß: 65 Stulp: 24 Auswärts	 DT700/710 DIN L Dornmaß: 65 Stulp: 24 Einwärts	 DT700/710 DIN R Dornmaß: 65 Stulp: 24 Auswärts	 DT700/710 DIN R Dornmaß: 65 Stulp: 24 Einwärts
Art. Nr. 917.81.781 / 917.81.786	Art. Nr. 917.81.761 / 917.81.766	Art. Nr. 917.81.791 / 917.81.796	Art. Nr. 917.81.771 / 917.81.776



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de



1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0298

Produktmatrix:

Produktbezeichnung:	DT700/710 Einsteckschloss Dornmaß 80 mm Gen.2
----------------------------	--

 DT700/710 DIN L Dornmaß: 80 Stulp: 20 Auswärts	 DT700/710 DIN L Dornmaß: 80 Stulp: 20 Einwärts	 DT700/710 DIN R Dornmaß: 80 Stulp: 20 Auswärts	 DT700/710 DIN R Dornmaß: 80 Stulp: 20 Einwärts
Art. Nr. 917.84.020 / 917.84.022 / 917.84.022 / 917.84.026 /	Art. Nr. 917.84.000 / 917.84.002 / 917.84.004 / 917.84.006 /	Art. Nr. 917.84.021 / 917.84.023 / 917.84.025 / 917.84.027 /	Art. Nr. 917.84.001 / 917.84.003 / 917.84.005 / 917.84.007 /
 DT700/710 DIN L Dornmaß: 80 Stulp: 24 Auswärts	 DT700/710 DIN L Dornmaß: 80 Stulp: 24 Einwärts	 DT700/710 DIN R Dornmaß: 80 Stulp: 24 Auswärts	 DT700/710 DIN R Dornmaß: 80 Stulp: 24 Einwärts
Art. Nr. 917.84.028 / 917.84.030 / 917.84.032 / 917.84.034 /	Art. Nr. 917.84.008 / 917.84.010 / 917.84.012 / 917.84.014 /	Art. Nr. 917.84.029 / 917.84.031 / 917.84.033 / 917.84.035 /	Art. Nr. 917.84.009 / 917.84.011 / 917.84.013 / 917.84.015 /




Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Leiter der Zertifizierungsstelle



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de



1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0298

 DT700/710 Lappen-Schließblech gerade DIN L / R Messing poliert	 DT700/710 Lappen-Schließblech gebogen DIN L / R Edelstahl matt DIN L / R Messing poliert DIN L / R Stahl, messingfarben, silbern lackiert, weiß lackiert	 DT700/710 Winkel-Schließblech L & R verwendbar Edelstahl-Farben, Messing poliert	 DT700/710 Einlass-Schließblech L & R verwendbar Edelstahl-matt
Art. Nr. 911.39.033 / 911.39.034	Art. Nr. 911.39.007 / 911.39.008 911.39.009 / 911.39.010 911.39.053 / 911.39.054 911.39.055 / 911.39.056 911.39.057 / 911.39.058	Art. Nr. 911.39.029 / 911.39.030	Art. Nr. 911.39.013